



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. Smolna 3
27-400 Ostrowiec Św.
e-mail: sekretariat.psse.ostrowiec@sanepid.gov.pl
ePUAP:/PSSEOSTROWIECSWIETOKRZYSKI/

tel.: 41 247 96 95
fax.: 41 247 96 97

www.gov.pl/psse-ostrowiec-swietokrzyski

NHS.9020.4.1.3.2023

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia ... 23.01.2023

Jarosław Górczyński
Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
ul. Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA
dla miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
za II półrocze 2022 roku**

sporządzona w oparciu o art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn. zm.) oraz § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim, na podstawie uzyskanych w 2022 r. od Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. sprawozdań z badań jakości wody realizowanych według ustalonego harmonogramu z PIS, prowadzonego nadzoru oraz po dokonaniu oceny okresowej pobranych próbek wody

**ocenia jakość wody do spożycia na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
za II półrocze 2022 r. jako przydatną do spożycia.**

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski zaopatrywana jest w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia z *wodociągu Ostrowiec*, zarządzanego przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Sienkiewicza 91.

Wielkość produkcji dostarczanej wody wynosi 9 058 m³/dobę, a liczba ludności zaopatrywanej w wodę to ok. 63 807 osób - dane na koniec 2021 roku.

Wodociąg dostarcza wodę na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski, częściowo do miejscowości w gminie Bodzechów: Sudół, Świrna, Szewna, Wólka Bodzechowska, Denkówki, Goździelin, Stara Dębowa Wola, Sarnówek oraz częściowo w miejscowości Miłkowska Karczma gm. Kunów.

Woda ujmowana jest z ujęć podziemnych, zasilanych przez 7 studni, pracujących naprzemiennie. Woda podawana jest do sieci bez uzdatniania. Dezynfekcja wody przeprowadzana jest tylko według zaleceń lub w razie wystąpienia awarii, podchlorynem sodu, dozowanym automatycznie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim, sprawując systematyczny nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dokonał oceny na podstawie:

- sprawozdań z badań realizowanych przez MWiK Sp. z o. o. w Ostrowcu Świętokrzyskim przekazanych do PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim, według ustalonego i zaakceptowanego harmonogramu kontroli wewnętrznej przez PPIS w dniu 30.12.2021 r znak pisma NHS.9020.4.1.124.2021,

- prowadzonego nadzoru przez PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Ostrowcu Świętokrzyskim, w ramach kontroli wewnętrznej w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r. wykonywały badania prób wody w zakresie parametrów grupy A rozszerzone o parametr *Enterokoki* we własnym Laboratorium zatwierdzonym przez PIS – decyzja NHS.9020.4.1.96.2022 z dnia 01.12.2022 r. oraz w zakresie parametrów grupy A i B w Laboratorium Badawczym GBA POLSKA Sp. z o.o. (dawniej JARS S.A.), Member of GBA GROUP Łajski, ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo.

Wyniki badań zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem poboru przekazywane były do PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim terminowo, a na ich podstawie sporządzane były bieżące oceny jakości wody. Przedstawiono 17 sprawozdań z badań wody, w tym 13 sprawozdań w zakresie parametrów grupy A rozszerzone o parametr *Enterokoki*, 2 sprawozdania w zakresie parametrów grupy A i B oraz 2 sprawozdania w zakresie promieniotwórczości.

MWiK Sp. z o. o. jako zarządca urządzenia wodociągowego prowadzi również badania prób wody z wodociągu Ostrowiec po awariach sieci wodociągowej. Sprawozdania z badań jakości wody po awariach przekazywane były do PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim w miesiącach: lipiec (2 sprawozdania), sierpień (2 sprawozdania), październik (2 sprawozdania) oraz listopad (2 sprawozdania). W badanym zakresie jakość wody odpowiadała wymogom sanitarnym.

W ramach prowadzonego nadzoru PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim w okresie od 01.07.2022 r. do 31.12.2022 r. pobrał do badań 4 próby wody w zakresie parametrów grupy A rozszerzone o parametr *Enterokoki* oraz 1 próbę w zakresie parametrów grupy A i B.

Próby wody pobrane zostały z wyznaczonych punktów zgodności, które swoim zasięgiem obejmują całą sieć wodociągową. Badania wykonywane były w akredytowanych laboratoriach Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Kielcach oraz w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Starachowicach.

Na podstawie sprawozdań z badań analizowanych w ocenianym okresie, nie stwierdzono występowania stałych lub utrzymujących się przekroczeń żadnego z badanych parametrów.

Próby wody w badanym zakresie odpowiadały wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w załącznikach nr 1– 4 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

lek. wet. Wioletta Adamczyk-Nowak
MIKROBIOLOG

Otrzymują:

1. adresat (ePUAP)
2. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.
ul. Sienkiewicza 91, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
3. aa